



OKRESNÝ
ÚRAD
ŽARNOVICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Žarnovica

OU-ZC-OSZP-2024/000025-007

RNDr. Jana Maďarová

12. 03. 2024

Vec
Upovedomenie
Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

U p o v e d o m e n i e

o vodoprávnom konaní vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – pokračovanie v konaní

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov obdržal dňa 17.04. 2023 od stavebníka/investora, Mesta Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 v zastúpení primátorom mesta Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, PhD., MBA, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodná nádrž Tajch Nová Baňa - rekonštrukcia“ v katastrálnom území Nová Baňa. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia vypracovaná v novembri 2017 spoločnosťou VODOTIKA, a. s. projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35 801 051. Zodpovedným projektantom je Ing. Miloš Kedrovič, autorizovaný stavebný inžinier (č. aut. 0244*Z*A2).

Vzhľadom k tomu, že predložené podklady v závislosti od druhu požadovaného povolenia neboli obsahom postačujúce, orgán štátnej vodnej správy v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v nadväznosti na § 73 ods. 2 vodného zákona vyzval stavebníka doplniť podanie o doklady, uvedené vo výzve listom č. OU-ZC OSZP/2023/001055 VP 5/2023 – Výzva na doloženie dokladov zo dňa 25.04. 2023. Požadované doklady boli dopĺňané postupne (apríl 2023 – marec 2024).

A. /Doložené doklady:

Súčasťou žiadosti je projektová dokumentácia (PD) stavby v troch vyhotoveniach (stupeň: projekt stavby pre stavebné povolenie) – vypracovala spoločnosťou VODOTIKA, a. s. projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, Bosákova

7, 851 04 Bratislava, IČO: 35 801 051. Zodpovedným projektantom je Ing. Miloš Kedrovič, autorizovaný stavebný inžinier (č. aut. 0244*Z*A2); výpis LV; kópia KM; § 120; §140b; stanovisko správy povodia – SVP š.p., Povodie Hrona o.z; stanovisko SHMÚ; vyjadrenie príslušného orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA - či ide o navrhovanú činnosť, ktorá by mohla byť predmetom zisťovacieho konania prípadne povinného hodnotenia podľa Prílohy č. 8 k zákonu posudzovaní vplyvov na životné prostredie); záväzné stanovisko (OUBB - či pri rekonštrukcii vodnej stavby ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách); vyjadrenia OU Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie; oznámenie o upustení od územného konania; stanovisko KPÚ Banská Bystrica; stanoviská správcov inžinierskych sietí v predmetnom území – StVPS a.s., SSD a.s.,Slovak Telekom a.s., SPP a.s.; etapová správa o technicko-bezpečnostnom dohľade nad vodnou stavbou.

B. /Pozemky dotknuté stavbou:

Pozemky C – KN parc. č. 6556/25, 6556/27, 6556/7, 6556/12, 6556/2 a E – KN parc. č. 1685/2.

C. /Popis stavby a účel využitia:

Vodná stavba Tajch Nová Baňa sa nachádza na parcele KN-E č. 1685/2 v k.ú. Nová Baňa, ktorá je vo vlastníctve mesta. Tajch je vybudovaný na drobnom vodnom toku Kýzový potok v r.km cca 0,44, ktorý je v správe SVP, š.p. Jedná sa o rekonštrukciu existujúcej vodnej stavby, ktorá bola vybudovaná pre banské účely. V súčasnosti sa využíva na rekreačné účely a rybárstvo. Z dôvodu rekonštrukcie bude vodná nádrž úplne vypustená. Predmetná stavba je z hľadiska prípravy a realizácie delená na stavebné objekty nasledovne:

SO 101 – Hrádzové teleso
SO 102 – Výpustný a výustný objekt
SO 103 – Bezpečnostný priepad so sklzom
SO 104 – Prístupová cesta do nádrže

SO 101 – Hrádzové teleso – v rámci rekonštrukcie tohto objektu budú odstránené nánosy z dna nádrže hrúbky v priemere 0,5 m. Celkový objem odťažených nánosov, cca 6 000 m³, bude odvezený na skládku. V rámci požiadaviek TBD budú na VS osadené meracie body na korune hrádze a na vzdušnom svahu. Konkrétne pôjde o 3 ks geodetických vzťažných bodov (GVB 1-3), 3 ks klincových pozorovacích výškových bodov (KVB 1-3) a 3 ks pozorovacích vztlakových sond (PS 1-3).

SO 102 – Výpustný a výustný objekt – v rámci rekonštrukcie budú vymenené uzávery dnových výpustov, reprofílované betónové časti objektu, vybudované pozorovacie výškové body KVB 7 a KVB 8 a bude osadená nová vodomerná lata.

SO 103 – Bezpečnostný priepad so sklzom – v rámci rekonštrukcie bude prepadová hrana bezpečnostného priepadu nadbetónovaná na kótu 311,35 m n.m. Existujúce hrablice budú odstránené na celej dĺžke. Budú reprofílované všetky betónové časti objektu. Pred začatím rekonštrukcie bude potrebné odstrániť porast v prietochom profile sklzu.

SO 104 – Prístupová cesta do nádrže – bude vybudovaná v pravobrežnom svahu nad hrádzou s napojením na korunu hrádze a bude slúžiť na prístup do nádrže pre účely čistenia a údržby, za predpokladu použitia väčšej techniky. Komunikácia šírky 6,0 m a celkovej hrúbky 0,45 m, bude vybudovaná zo štrkodrvy preliatej asfaltom, pod ktorou budú podkladné vrstvy pozostávajúce z cementovej stabilizácie a štrkodrvy.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktoré bolo na čas potrebné na doloženie dokladov v zmysle výzvy č. OU-ZC OSZP/2023/001055 VP 5/2023 – Výzva na doloženie dokladov zo dňa 25.04. 2023 prerušené rozhodnutím č. OU-ZC-OSZP/2023/001055 zo dňa 25.04. 2023.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán na úseku štátnej vodnej správy a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje o pokračovaní vo vodoprávnom konaní známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Z dôvodu, že sú špeciálnemu stavebnému úradu miestne pomery známe, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastník konania, má v zmysle § 33 správneho zákona v znení neskorších predpisov, právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky k veci uplatniť v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská k veci aj dotknuté orgány a organizácie. Ak účastníci konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie neoznámia v určenej lehote svoje stanoviská, má sa za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Dotknuté orgány sú podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v znení neskorších predpisov povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlíži špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k návrhu, má sa za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Do podkladov žiadosti je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II. poschodie, č. pracoviska 8, po vopred dohodnutom termíne s pracovníkom na úseku

štátnej vodnej správy (ŠVS).

Toto upovedomenie podľa § 73 ods. 6 vodného zákona v spojení s § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 1 správneho poriadku, má povahu v e r e j n e j v y h l á š k y, a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bude zverejnené na ústrednom portály verejných služieb ľuďom na adrese: <https://cuet.slovensko.sk/> po dobu 15 dní, a na úradnej tabuli Mesta Nová Baňa. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

Doručí sa:

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897
NASES

Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou

Príloha pre Mesto Nová Baňa

V súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona sa toto oznámenie doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli zverejnené na ústrednom portály verejných služieb

ľuďom na adrese: <https://cuet.slovensko.sk/> po dobu 15 dní, a na úradnej tabuli Mesta Nová Baňa. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku s vyznačením údajov o zverejnení zaslať späť na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesené dňa :
/dátum, pečiatka a podpis /

Zvesené dňa :
/dátum, pečiatka a podpis /

Mgr. Ivana Borgulová
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421961645756	prednosta.zc@minv.sk	ouzp.rv@minv.sk	00151866

Rozdeľovník k číslu OU-ZC-OSZP-2024/000025-007

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, Nová Baňa, Žarnovica

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02 Trnava 2